

V Plané nad Lužnicí dne: 28. 1. 2020

Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3

„Regenerace sídliště v Plané nad Lužnicí“

v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), Vám sdělujeme následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v rámci uvedeného zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Planá nad Lužnicí, vypsáno formou zjednodušeného podlimitního řízení na stavební práce zahájeného uveřejněním výzvy na profilu zadavatele dne 13. 1. 2020.

Znění žádosti o vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3:

Dotaz č. 3.1

Rozmístění kamer jsme v situačním plánu nedohledali, k SO-900 je pouze zmíněno, že kamery budou vhodně rozmístěny. Zřejmě by tedy na každém sloupu VO měl být venkovní box pro napájení kamer vč. bezdrátového přenosu do systému. V soupisu prací (VV) v položce č. 6 je uvažováno pouze s 1 kusem venkovního boxu. Nebo je zamýšleno nějaké propojení kamer do jednoho napájecího boxu?

Odpověď 3.1:

Zadavatel požaduje provést všechny stavební práce dle platného výkazu výměr v souladu se stavebním povolením a projektové dokumentace a zadávacími podmínkami. Kamery budou napájeny z kabelu VO, který je součástí rozvodů veřejného osvětlení. Přesné prostorové rozmístění kamer bude odsouhlaseno na místě zadavatelem v rámci kontrolního. Zhotovitel tedy ocení položky v platném výkazu výměr.

Dotaz č. 3.2

Na jakou vzdálenost bude probíhat bezdrátový přenos do systému (záznamového zařízení). Jaká technologie? Na budově, kde bude záznamové zařízení, již nějaký vysílač, ke kterému se budou kamery bezdrátově připojovat, vybudovaný je? Nebo to má být také součástí dodávky? V kalkulaci o tom nic není.

Odpověď 3.2:

Přenos bude bezdrátový na vzdálenost od místa plnění k MěÚ Planá nad Lužnicí. Na stávajícím komíně je zbudovaná anténa a od ní je signál vodičem veden do kanceláře městské policie, kde je již záznamové zařízení, která se v rámci zakázky rozšíří. Rozšíření bude hrazeno zadavatelem.

S pozdravem


Za zadavatele:
Ing. Jiří Šimánek,
starosta města Planá nad Lužnicí
zastoupen Ing. Janem Lančí, poradcem zadavatele