



## Odpořěď na řádost o vysvětlení zadávací dokumentace ř. 1

Zadavatel **Město Planá nad Luřnicí**, sídlem Planá nad Luřnicí, Zákostelní 720, PSČ 391 11, IČO: 002 52 654, v rámci zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce „Instalace vzduchotechnických jednotek v objektu základní školy Planá nad Luřnicí“, která je zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení,

**tímto odpovídá na řádost o vysvětlení, která byla zadavateli doručena dne 9. 5. 2021 a opakovaně dne 18. 5. 2021:**

### Otázka:

*Dobrý den,*

*rádi bychom si před nabídkou vyjasnili parametry zadávacího řízení.*

*Zařizení číslo 2 je v projektu definováno maximálními rozměry 800x665x2020mm, přitom by ale v zadních částech nebo bocích tříd bylo vhodnější umístit užší jednotku, která tolik nezasáhne do prostoru. Plánujeme umístit užší VZT jednotku o rozměrech 1200 x 500 x 2100, která splní energetické a akustické podmínky definované projektem. Následně vyhotovíme projekt skutečného provedení.*

*Prosíme o potvrzení postupu.*

*Zařizení číslo 2 je definováno kombinovaným max. příkonem 2x 0,168 kW + 0,9 kW + 0,6 kW celkem 1,836 kW. Protože zařízení, které plánujeme použít nemá potřebu dohřevu 0,6 kW a má v projektovaných pracovních bodech 400-650m<sup>3</sup> vyšší účinnost dle ČSN 308 o cca 8% než referenční výrobek a tudíž splňuje min. výstupní teplotu bez potřeby dohřevu, neplánujeme instalovat dohřev a max. příkon zařízení bude 1,150 W, což se ještě lépe projeví na celkovém energetickém hodnocení akce. Prosíme o potvrzení postupu.*

### Odpověď:

*K prvnímu dotazu zadavatel uvádí, že nepatrné změny rozměrů VZT jednotky jsou akceptovatelné v případě, že se bezpečně vydají do uvažovaného prostoru. Uváděné rozměry budou akceptovány.*

*Co se týče druhého dotazu, k tomu zadavatel uvádí, že jelikož ZZT (rekuperace) nedosahuje 100% účinnosti, tak v zimním období hrozí, že se bude přivádět studený vzduch do místnosti a může docházet k nepřijemnému (chladnému) interiéru v bezprostřední blízkosti přívodu vzduchu. Dodání VZT jednotek bez přehřevu nebo dohřevu projektant nedoporučuje, a proto bude dodání VZT jednotky bez přehřevu nebo dohřevu bráno jako nedodržení požadavků zadávací dokumentace.*

*Zadavatel upozorňuje, že z důvodu pozdní odpovědi na dotaz k zadávací dokumentaci dojde k prodloužení lhůty k podání nabídek o 10 dní.*

V Brně dne 21. 5. 2021

Město Planá nad Luřnicí  
v. z. JUDr. Bc. Martin Kulhánek, Ph.D.