

Vysvětlení zadávací dokumentace č. II

„Parkoviště Na Skalách p.č. 970/2, Planá nad Lužnicí“

v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění (dále jen „zákon“), Vám zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace v rámci uvedeného zadávacího řízení, které bylo zadavatelem, Městem Planá nad Lužnicí, vypsáno formou zjednodušeného podlimitního řízení zahájeného uveřejněním výzvy na profilu zadavatele dne 13.11.2020

Zadavatel uvádí **odpověď** na další následující vznesený **dotaz**:

Dotaz:

Na základě zkušeností účastníka máme doplňující dotaz k SO 700 protihlukové stěně. V soupisu prací uvádíte položky plotové prefa ŽB **plotové** desky bez jakékoliv specifikace hlukové propustnosti materiálu a v technické zprávě píšete o protihlukové stěně, která by měla splňovat nějaké parametry z akustické studie. Prosím o upřesnění materiálu a skutečnost zda se jedná o betonové oplocení či protihlukovou stěnu.

Odpověď:

Jedná se o materiál dle VV – tedy plotové železobetonové desky tl. 5 cm.
Dle výkresu č. D.1.1.2 b se jedná o betonové oplocení z dílců.

S pozdravem



Za zadavatele:

Ing. Jiří Šimánek,

starosta města Planá nad Lužnicí

zastoupen Michaelou Harazinovou, poradcem zadavatele